



BEI VORHANDENSEIN EINER FEINSPRÜH-LÖSCHANLAGE

IST ZU BEACHTEN, DASS...

ein Löschanlagenwart zu
bestimmen und einzuschulen ist

Eigenkontrollen gemäß
ÖNORM EN 14972-1 durchzuführen sind

ein Kontrollbuch zwecks Dokumentation
verpflichtend zu führen ist

alle Anforderungen der
TRVB 146 S 24
eingehalten werden

eine jährliche Wartung
der Anlage erforderlich ist