



BEI DER AUFSTELLUNG VON BATTERIESPEICHERN

IST ZU BEACHTEN, DASS...

den Vorgaben der OIB-Richtlinien in der jeweils gültigen Fassung entsprochen wird

ein eigener Batterieraum, ausgeführt als „Raum mit erhöhter Brandgefahr“, vorgeschrieben werden kann

für Batteriespeichersysteme mit einem Energiegehalt mit mehr als 250 kWh die TRVB 165 N 26 heranzuziehen ist

für Speicher über 250 kWh strengere Regeln bei Aufstellung in Gebäuden gelten

im Freien Mindestabstände zu Gebäuden, zu weiteren Batteriespeichern sowie Grundstücksgrenzen einzuhalten sind